

Lupanumero _____

1. Rakennuspaikka	
Kylä	Kortteli, tontti
Kiinteistön nimi	Kiinteistötunnus
Osoite	

2. Vastaava työnjohtaja	
Nimi	Puhelinnumero (virka-aikana)
Koulutus	

3. Savupiipun tarkastus
<p><u>Vastaavan työnjohtajan tarkastuskohteet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Savupiippu pääpiirustusten ja hormin leikkauspiirustuksen mukainen<input type="checkbox"/> Tulisijan ja savupiipun paino huomioitu alustassa ja kantavuus on riittävä<input type="checkbox"/> Paikalla muurattu tiilipiippu<input type="checkbox"/> Valmishormi, merkki ja CE-merkintä?<input type="checkbox"/> Tulisija, merkki ja CE-merkintä?<input type="checkbox"/> Savupiipun ja tulisijan yhteensopivuus varmistettu (mm. koko, teho, polttoaine, savukaasujen lämpötilaluokka T)<input type="checkbox"/> Tulisijan horminkantokyky varmistettu valmistajalta (hormi tulisijan päällä)<input type="checkbox"/> Savupiipun suojaetäisyydet RakMK E3 ja CE-merkinnän mukaiset<input type="checkbox"/> Läpiviennit, niiden tiivistäminen ja paloeristeet (mm. höyrynsulku, aluskate)<input type="checkbox"/> Savupiipun korkeus pääpiirustusten ja RakMK E3 mukainen<input type="checkbox"/> Savupiipun tuennat ja vakavuus<input type="checkbox"/> Savupiipun pinnoitus, rappaus, slammaus<input type="checkbox"/> Savupiipun pellitys ja suojaus<input type="checkbox"/> Talotikkaat, kattosillat ja muut henkilöturvavarusteet (RakMK F2)<input type="checkbox"/> Savupiipun huolto- ja käyttöohjeet työmaalla
<p><u>Nuohoojamestarin tarkastuskohteet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Savupiipun nuohousluukut ja nuohottavuus<input type="checkbox"/> Savupeltien toiminta ja tiiveys sekä häkäreikä (3 %) tai erillinen häkähormi

3. Savupiipun tarkastus (jatkuu) Huomautuksia**4. Allekirjoitukset**

Päiväys

Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Päiväys

Nuohoojamestarin allekirjoitus ja nimenselvennys

5. Tulisijojen tarkastus ennen käyttöönottoaVastaavan työnjohtajan tarkastuskohteet:

- Takkaimuri laadittu suunnitelmissa
- Korvausilman johtaminen huonetilaan ja tulisijalle
- Tulisijan suojaetäisyydet RakMK E8 ja valmistajan asennusohjeen mukaiset
- Palamaton lattiasuojus
- Tulisijan käyttö- ja huolto-ohjeet työmaalla
- Kannellinen, palamaton tuhka-astia kiinteistöllä

Nuohoojamestarin tarkastuskohteet:

- Tulisijan liitos hormiin
- Tulisijan nuohousluukut ja nuohottavuus
- Huomautuksia

6. Allekirjoitukset

Päiväys

Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Päiväys

Nuohoojamestarin allekirjoitus ja nimenselvennys

OHJE

Kopio tarkastuspöytäkirjasta annetaan rakennusvalvonnan tarkastajalle käyttöönotto- tai loppukatselmuksen yhteydessä ja sen arkistoi rakentamishankkeeseen ryhtyvä.

Kaikki mainitut asiakirjat, piirustukset ja liitteet tulee olla tarkastuksilla esitettävänä. Rakenteita ei saa peittää ennen kuin vastaava työjohtaja ja nuohoojamestari ovat tarkastamisella hyväksyneet peittämisen. Tulisijoja ei saa käyttää ennen kuin vastaava työjohtaja ja nuohoojamestari ovat tarkastamisella hyväksyneet ne käyttöönotettavaksi.